

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района:

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 E-mail: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 181/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

«Спасский политехнический колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Отдела надзорной деятельности городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по

(наименование органа ГПН)

пожарному надзору № 277 от « 01 » декабря 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин 21.12.2016 г. по 12 часов 00 минут 21.12.2016 г., с 13 часов 00 мин 22.12.2016 г. по 16 часов 00 минут 22.12.2016 г. проведена проверка государственным инспектором городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору Вершининым Антоном Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Спасский политехнический колледж» по адресу: ГО Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» Ядовой Татьяной Викторовной, заместителем директора КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по учебно-производственной работе Лень Татьяной Михайловной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Пр едп иса ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода учебных корпусов №2,3 КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: ГО Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 выполнены из горючих материалов | п. 5.13 Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов. (ГОСТ Р 51844-2001) | до 01.12.2017 г. | |
| 2. | в учебных корпусах КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: ГО Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не произведён планово-предупредительный ремонт установок пожарной автоматики | п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств | до 01.12.2017 г. | |

| | | | | |
|----|--|--|------------------|--|
| | | <p>обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>(ППР в РФ)</p> | | |
| 3. | <p>в учебных корпусах КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: ГО Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 допускается соединение электропроводов методом скрутки, а не с помощью сварки, пайки, опрессовки, которые подлежат выполнить в распределительных коробках степень защиты не менее IP 44</p> | <p>п.42 Запрещается:</p> <p>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;</p> <p>(ППР в РФ)</p> | до 01.12.2017 г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний и

Спасского муниципального района по пожарному надзору Вершинин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

" 22 " декабря 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»
Ядова Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

" 22 " декабря 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору