

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 E-mail: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 93/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

«Спасский политехнический колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района*

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 93 от « 30 » ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин 05.12.2018 г. по 14 часов 00 минут 05.12.2018 г., с 10 часов 00 мин 11.12.2018 г. по 12 часов 00 минут 11.12.2018 г., с 10 часов 00 мин 12.12.2018 г. по 12 часов 00 минут 12.12.2018 г. проведена проверка государственным инспектором городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору *Вершининым Антоном Владимировичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Спасский политехнический колледж» по адресу: ГО Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»

Ядовой Татьяной Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не произведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики, согласно акта обслуживающей организации	п.61,63 ППП в РФ; ст.54,83,84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01.12.2019 г.	
2.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.42 ППП в РФ	до 01.12.2019 г.	
3.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 допускается соединение электропроводов методом скрутки, а не с помощью сварки, пайки, опрессовки, которые подлежат	п.42 ППП в РФ	до 01.12.2019 г.	

	выполнить в распределительных коробках степень защиты не менее IP 44			
4.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 на путях эвакуации не размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки	ГОСТ Р 12.4.026-2001 приложения Ж, И, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов (ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.33,43 ППР в РФ; п. 6.1.4, Таблица 3 ГОСТ Р 12.4.026-2001	до 01.12.2019 г.	
5.	в КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 на противопожарных дверях складских помещений отсутствуют механизмы для самозакрывания	п.37(1) ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	
6.	в здании учебного корпуса и общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации	п. 33,43 ППР в РФ; п.6.22 СНиП 21-01-97*; п.п.7.72,7.74 СНиП 23-05-95	до 01.12.2019 г.	
7.	в КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 части зданий различной функциональной пожарной опасности (складские помещения и помещения иного функционального назначения) не отделены противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости	ст.88 ч.1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01.12.2019 г.	
8.	в КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 имеются огнетушители не прошедшие своевременную перезарядку	п. 478 ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	
9.	в здании учебного корпуса КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 на втором и третьем этаже здания на выходах ведущих в лестничную клетку отсутствуют двери оборудованные приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 33 ППР в РФ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*	до 01.12.2019 г.	
10.	в здании учебного корпуса КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не произведено эксплуатационное испытание наружных ограждений на крыше здания и наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	
11.	в КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не произведена проверка качества состояния огнезащитной обработка деревянных конструкций кровли, стропил и обрешетки чердачных покрытий здания учебного корпуса	п.21 ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	
12.	в зданиях учебного корпуса и общежития КГБ ПОУ «Спасский	п.55 ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	

	«политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не произведена проверка внутреннего противопожарного водопровода (весной и осенью) на требуемый расход воды на нужды пожаротушения		г.
13.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного	п. 9 ППП в РФ	до 01.12.2019 г.
14.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих материалов (дерева)	п. 57 ППП в РФ; ст. 107 ч.4 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009	до 01.12.2019 г.
15.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 пожарные рукава внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными стволами	п. 57 ППП в РФ	до 01.12.2019 г.
16.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 в комнатах проживания учащихся отсутствуют номерные планы эвакуации	п. 89 ППП в РФ	до 01.12.2019 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний и

Спасского муниципального района по пожарному надзору Вершинин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
(подпись)

М.Л.П. *

" 12 " декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

**директор КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»
Ядова Татьяна Викторовна**

(должность, фамилия, инициалы)

" 12 " декабря 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору