



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому краю**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний**

Кустовиновская ул., д. 3, г. Спасск-Д, 692245

тел/факс: 8 (42352) 2 42 67 E-mail s.dalnyi@pkcrpn.ru <http://www.pkcrpn.ru>

ОКТМО 05720000001 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в
г. Спасск-Дальний

№ 116 ул. Кустовиновская, д. 3 г. Спасск-Дальний « 13 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мной, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний – Чуб Галиной Николаевной,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Спасский политехнический колледж» ИНН 2510003330; ОГРН 1022500821078
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 118
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.5.3. – в результате течи кровли, стены и потолок спортивного зала местами имеют дефекты,
повреждения и следы протеканий

п. 2.7.1 – высокий износ отопительной системы здания мастерских

п. 2.7.2., п. 2.8.3. – в результате высокого процента износа оконных блоков основного учебного
корпуса отсутствует возможность проведения проветривания в учебных кабинетах в любое
время года, допускается наличие трещин и иных нарушений целостности стекол, не
своевременно проводится чистка оконных стекол

п. 2.4.3. – учебная мебель (столы, стулья) в учебных помещениях основного корпуса и учебных
помещениях общежития частично имеет дефекты и повреждения

п. 2.9.7. – в туалете девочек на 2 этаже общежития отсутствуют условия для мытья рук

п.2.4.6.2. – производственный стол в цехе для обработки сырых продуктов имеет множественные механические повреждения поверхности, что затрудняет проводить его качественную обработку и дезинфекцию

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты, повреждения и следы протеканий стен и потолка спортивного зала, в соответствии требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Провести капитальный ремонт отопительной системы здания мастерских, в соответствии требований п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Обеспечить конструкцию окон для возможного проведения проветривания помещений в любое время года, в соответствии требованиям п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Не допускать наличие трещин и иного нарушения целостности стекол; чистку оконных стекол проводить по мере их загрязнения, в соответствии требований п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Заменить учебную мебель с дефектами и повреждениями (столы, стулья) в учебных помещениях основного корпуса и учебных помещениях общежития, в соответствии требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В туалете девочек на 2 этаже общежития установить умывальную раковину для мытья рук, в соответствии требований п.2.9.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В цех для обработки сырья приобрести цельнометаллический производственный стол, устойчивый к действию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский политехнический колледж» ИНН 2510003330; ОГРН 1022500821078
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.118

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, д.3
тел./факс 8 (42352) 2 42 67

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 11 » октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Непредставление сведений (информации) в государственный орган, осуществляющего государственный надзор (контроль), влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7. КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.
Спасск-Дальний

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Г.Н. Чуб

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 16 » 10 2023 г.



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)



Предписание направлено по адресу: _____