

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел./факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 E-mail: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 93/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

«Спасский политехнический колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 93 от « 30 » ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин 05.12.2018 г. по 14 часов 00 минут 05.12.2018 г., с 10 часов 00 мин 11.12.2018 г. по 12 часов 00 минут 11.12.2018 г., с 10 часов 00 мин 12.12.2018 г. по 12 часов 00 минут 12.12.2018 г. проведена проверка государственным инспектором городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору Вершининым Антоном Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Спасский политехнический колледж» по адресу: ГО Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»

Ядовой Татьяной Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не произведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики, согласно акта обслуживающей организации	п. 61, 63 ППР в РФ; ст. 54, 83, 84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01.12.2019 г.	
2.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	
3.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 допускается соединение электропроводов методом скрутки, а не с помощью сварки, пайки, опрессовки, которые подлежат	п. 42 ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	

	выполнить в распределительных коробках степень защиты не менее IP 44			
4.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 на путях эвакуации не размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки	ГОСТ Р 12.4.026-2001 приложения Ж, И, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов (ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.33,43 ППР в РФ; п. 6.1.4, Таблица 3 ГОСТ Р 12.4.026-2001	до 01.12.2019 г.	
5.	в КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 на противопожарных дверях складских помещений отсутствуют механизмы для самозакрывания	п.37(1) ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	
6.	в здании учебного корпуса и общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации	п. 33,43 ППР в РФ; п.6.22 СНиП 21-01-97*; п.п.7.72,7.74 СНиП 23-05-95	до 01.12.2019 г.	
7.	в КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 части зданий различной функциональной пожарной опасности (складские помещения и помещения иного функционального назначения) не отделены противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости	ст.88 ч.1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01.12.2019 г.	
8.	в КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 имеются огнетушители не прошедшие своевременную перезарядку	п. 478 ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	
9.	в здании учебного корпуса КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 на втором и третьем этаже здания на выходах ведущих в лестничную клетку отсутствуют двери оборудованные приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 33 ППР в РФ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*	до 01.12.2019 г.	
10.	в здании учебного корпуса КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не произведено эксплуатационное испытание наружных ограждений на крыше здания и наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	
11.	в КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не произведена проверка качества состояния огнезащитной обработка деревянных конструкций кровли, стропил и обрешетки чердачных покрытий здания учебного корпуса	п.21 ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	
12.	в зданиях учебного корпуса и общежития КГБ ПОУ «Спасский	п.55 ППР в РФ	до 01.12.2019 г.	

	политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не произведена проверка внутреннего противопожарного водопровода (весной и осенью) на требуемый расход воды на нужды пожаротушения		2.	
13.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного	п. 9 ППР в РФ	до 01.12.2019 2.	
14.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих материалов (дерева)	п. 57 ППР в РФ; ст. 107 ч. 4 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009	до 01.12.2019 2.	
15.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 пожарные рукава внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными стволами	п. 57 ППР в РФ	до 01.12.2019 2.	
16.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 в комнатах проживания учащихся отсутствуют номерные планы эвакуации	п. 89 ППР в РФ	до 01.12.2019 2.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору Вершинин А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

" 12 " декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»
Ядова Татьяна Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)

" 12 " декабря 2018 г.